



НАСОС СЕТЕВОЙ №2
Д-200-90а
H=74 м; Q=180 м³/ч
ДВИГАТЕЛЬ
N=75 кВт; n=1450 об/мин